



FORMULARIO PARA GESTIÓN DE HABILITACION EDILICIA DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS

F4

FECHA DE INGRESO	DIA: 21	MES: 9	AÑO: 20
------------------	---------	--------	---------

1 DATOS GENERALES Y ANTECEDENTES

1.1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Liceo Alternativo	DIRECCION:	Giannattasio km 23,300 M91 S2
EXPEDIENTE:	2013-25-3-004810	BARRIO:	Solymer
DIRECTOR/A:	Patricia Mónaco	DPTO:	Canelones
ARQ. RESP:	Richard Caltieri	TEL:	
		MAIL:	liceoalternativocooperativo@gmail.com

1.2 SOLICITUD DE HABILITACIÓN PARA

MATERNAL	<input type="checkbox"/>	UTU	<input type="checkbox"/>
INICIAL	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
PRIMARIA	<input type="checkbox"/>		
CES CB	<input checked="" type="checkbox"/>		
CES BD	<input type="checkbox"/>		

1.3 HABILITACIONES ANTERIORES

a) HABILITACIONES DE LOCAL PROVISORIAS / EXTENSIONES

FECHAS	1) hasta el 28/2/19	PLAZO	
FECHAS		PLAZO	
FECHAS		PLAZO	

b) NO HAY REGISTRO DE HABILITACIONES ANTERIORES

1.4 COMPARTE LOCAL CON OTRO CICLO EDUCATIVO

SI NO por el momento

1.5 TURNOS **2** HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Mat: 7:55 a 13:45, Noct: 17:55 a 23:35

1.6 CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS TOTAL

39

2 EXIGENCIAS DOCUMENTALES : Documentación Presentada

2.1 COPIA AUTÉNTICA DE PLANOS C/ FINAL DE OBRA APROBADA O REGULARIZACIÓN

 SI NO

2.2 PLANOS ALTERNATIVOS C/ FIRMA DE ARQ. O ING. TIPO DECLARACIÓN JURADA

 SI NO

(nota: presenta los ajustes a normativa de codicen)

2.3 TRÁMITE COMPLETO ANTE DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS, CON FINA

 SI NO Estado Actual: HABILITADO Fecha de Cambio de Estado **20/01/24**



b) COPIA DE FACTURA DE EXTINTORES ("BOMBERITOS") EN CASO DE NO TENER FINAL DE D.N.B. SI NO

Fecha de Vencimiento Mant. v: 18/9/22 no presenta foto extintores E.H. V: 18/9/24

2.4 CERTIFICADO DE SALUBRIDAD E HIGIENE de Intendencia respectiva c/ vencim. SI NO

2.5 CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD CONSTRUCTIVA (Arq. o Ing. Civil) SI NO

2.6 CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (Arq. o Ing. Civil) SI NO

2.6 PLAN DE OBRAS A REALIZAR SI CORRESPONDE (solo p/Habilitación Provisoria) SI NO

2.7 PLANILLA DE DATOS P/ HABILITACIÓN EDILICIA (F 3) al momento de Habilit. SI NO

POR CADA AULA CURRICULAR IDENTIFICADA EN EL PLANO Y FRANJA ETARIA CORRESPONDIENTE con firmas al pie

2.8 CERTIF. DE LIMPIEZA TANQUE DE AGUA (en caso de tenerlo) o POTABILIDAD SI NO

OBSERVACIONES:

Cronograma de obras para fines de 2023.

Se piden fotos de lo hecho recientemente y C. Accesibilidad

firma: AYUD. TÉCN. ARQ E ING

8/11/21

fecha

Lilián Acosta

Aclaración de firma



3 EXIGENCIAS ARQUITECTÓNICAS. Según plano el edificio cumple con:

11/11/22

3.1 AULAS

A CANTIDAD DE AULAS		4	unid.
B CUMPLEN CUPO DE m2 POR ALUMNO EN CADA AULAS <i>(1,36m2 para prim-sec-bach-o 2m2 para preescolares)</i>		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		cumplimiento en %	%
C CUPO MÁXIMO DE ALUMNOS <i>(SE TOMA EL TURNO MAS COMPROMETIDO)</i>	40	ALUMNOS MATRICULADOS	39
D LADO MÍNIMO DE AULAS MAYOR O IGUAL A 4 METROS		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		cumplimiento en %	% 0,00
EL COLEGIO PIDE TOLERANCIA POR AULA CON LADO MENOR A 4,0 m	PLAN DE OBRAS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
F ALTURA DE LOCALES PROMEDIO DE 2.50 METROS		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
EL COLEGIO PIDE TOLERANCIA POR ALTURA CON MENOR A 2.50m		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
G ILUMINACION NATURAL		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
H VENTILACION NATURAL		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

3.2 CIRCULACIONES Y PATIOS DE RECREO

C PASILLOS ANCHO MÍNIMO 1,50 m		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
E PUERTAS DE AULAS 90 cm MÍNIMO (1 HOJA)	SIN DATOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
G ÁREA DE PATIO (4m2 POR ALUMNO)	142 m2	CUMPLE SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

3.3 BAÑOS

A 2 BAÑOS (UNO POR SEXO) HASTA 30 ALUMNOS	Cant. de WC: 2 unid.	CUMPLE	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
B 1 BAÑO ACCESIBLE COMPLETO	SIN CONEXIÓN	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
C 1 BAÑO DE ADULTOS		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

3.4 ACCESIBILIDAD FÍSICA

A AULA ACCESIBLE		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
B BIBLIOTECA ACCESIBLE	DEBE MODIFICAR PUERTA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
C AULA INFORMÁTICA ACCESIBLE		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
D LABORATORIO/S ACCESIBLE/S	DEBE MODIFICAR PUERTA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
E OFICINAS ACCESIBLES	DEBE MODIFICAR PUERTA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
E CIRCUITO ACCESIBLE		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
F ASCENSOR	NO CORRESPONDE	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>



3.5 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (NO ES CANTINA)

NO CORRESPONDE

3.6 SINIESTROS

A	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	_____	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
B	LUZ DE EMERGENCIA	NO CONSTA	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
C	SENSORES	NO CONSTA	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
C	OTROS (ESPECIFICAR)	_____	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

4 EVALUACION DE MATRÍCULA MÁXIMA ADMISIBLE

4.1	CUPO MÁXIMO POR ÁREA TOTAL DE AULAS	_____	40
4.2	CUPO POR NÚMERO DE BAÑOS según matrícula	_____	60
4.3	CUPO POR ÁREA DE PATIOS	_____	NC

N/C: No corresponde; S/D: Sin datos

OBSERVACIONES

Presenta plan de obras para ampliación de instalaciones

5-RESOLUCIÓN DEL ÁREA DE OBRAS

FECHA

26/08/22

DICTO

1-OBSERVACIONES:

El local presenta algunos aspectos arquitectónicos y/o documentales que no dan cumplimiento a nuestro protocolo edilicio.

Presenta Plan de obras para dar solución a algunos incumplimientos .

2-DICTO

2.1-Se sugiere habilitar desde el punto de vista edilicio en forma provisoria y hasta el 28 de febrero de 2025 al local presentado por el Liceo ALTERNATIVO DE LA COSTA sito en la calle BRASIL casi GIANNATTASIO (Padrones 12890-12871) de la localidad de CIUDAD de la COSTA con destino a cursos de **ENSEÑANZA MEDIA PARA ADULTOS** a dictarse en hasta 4 aulas y para una matrícula máxima de 40 alumnos, en las condiciones de organización edilicia presentada.

Se tolera en forma provisoria y revocable el uso de los Laboratorios como aulas, situación que debe subsanar para el año 2023 (se sugiere destinar el espacio n° 20 llamado biblioteca para aula).



2.2-Para el próximo trámite de Habilitación Edilicia el Liceo deberá presentar:

-Constancia de cumplimiento o avance del plan de obras prometido de accesibilidad

-PRESENTACIÓN del Certificado de Salubridad e Higiene.

-Planilla de datos edilicios -alumnos (F3) con datos actualizados a la fecha.

-Presentar la Habilitación final edilicia dictada por la Intendencia de Canelones; de lo contrario planos de relevamiento actualizado totales o de los sectores reformados (siempre y cuando hubiesen cambios respecto a los ya presentados en éste expediente), a escala 1/100., con el n° de aula en plano coincidiendo con los de la planilla F3 y las dimensiones de las puertas.

-Renovación de la Habilitación de la DNB, o constancia de inicio del trámite.

-Deberá presentar constancia del manteniendo de las instalaciones de prevención y combate de siniestros en especial los extintores y su fecha de vencimiento.

Se recuerda que es responsabilidad del Colegio el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura destinada a la prevención y combate de siniestros.

Presentar planilla de datos edilicios-matrícula (F3) actualizado a la fecha del trámite.

NOTA: Toda la documentación deberá ser enviada por mail en formato PDF y con la firma del responsable institucional y técnico incluidas.



Arq. Hernán Otatti
Enc. Área de Obras
Dirección Sectorial de Infraestructura