



ANEP

**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL**

**FORMULARIO PARA GESTIÓN DE HABILITACION
EDILICIA DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS**

version 2024

F20

FECHA DE INGRESO	DIA:	MES:	AÑO:	24
------------------	------	------	------	----

1 DATOS GENERALES Y ANTECEDENTES FECHA

1.1 DATOS GENERALES

INSTITUCIÓN:	Ma. Auxiliadora Melo	DIRECCION:	Agustín de la Rosa 591
		LOCALIDAD:	Melo
EXPEDIENTE:	2023-25-3-009474	DPTO:	Cerro Largo
		TEL:	46428707
DIRECTORA/A:		E-MAIL:	colimamelo14@gmail.com.uy
ARQ. RESP:	Pablo Guarino	E-MAIL:	

1.2 SOLICITUD DE HABILITACIÓN PARA	MATERNAL	<input type="checkbox"/>	UTU	<input type="checkbox"/>
	INICIAL	<input type="checkbox"/>	DGES-CB	<input checked="" type="checkbox"/>
	PRIMARIA	<input type="checkbox"/>	DGES-BD	<input checked="" type="checkbox"/>
	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>

1.3 HABILITACIONES ANTERIORES

a) HABILITACIONES DE LOCAL PROVISORIAS / EXTENSIONES

FECHAS	PLAZO
FECHAS	PLAZO
FECHAS	PLAZO

b) HAY REGISTRO DE HABILITACIONES ANTERIORES SI NO DETALLE _____

1.4 COMPARTE LOCAL CON OTRO CICLO EDUCATIVO SI NO

1.5 TURNOS **MAT.** HORARIO DE FUNCIONAMIENTO **7:30 hs a 13:45 hs**

1.6 CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS TOTAL **110**

2 EXIGENCIAS DOCUMENTALES : Documentación Presentada formato PDF

2.1 COPIA AUTÉNTICA DE PLANOS C/ FINAL DE OBRA APROBADA O REGULARIZACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
2.2 PLANOS ALTERNATIVOS C/ FIRMA DE ARQ. O ING. TIPO DECLARACIÓN JURADA <small>(nota: presenta los ajustes a normativa de codicen)</small>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
2.3 CERTIFICADO DE SALUBRIDAD E HIGIENE de Intendencia respectiva c/ vencim.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
2.4 CERTIF. DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD CONSTRUct. (Arq. o Ing. Civil) c/ fecha	F1	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>



ANEP

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

2.15	CERTIF. DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE GAS (Laboratorios, cantinas, calderas)	CORRESPONDE	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
		PRESENTA COPIA / F12	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

2.16 OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

A foja 13 e.e. cuenta con plano habilitado
Presenta planilla de datos para liceo

3 EXIGENCIAS ARQUITECTÓNICAS. Según plano el edificio cumple con: FECHA

3.1 AULAS

A CANTIDAD DE AULAS 6 unid.

B CUMPLEN CUPO DE m2 POR ALUMNO EN CADA AULAS SI NO

(1,36m2 para prim-sec-bach-o 2m2 para preescolares) cumplimiento en % 100 %

C CUPO MÁXIMO DE ALUMNOS 211 **ALUMNOS MATRICULADOS** 110

(SE TOMA EL TURNO MAS COMPROMETIDO)

D LADO MÍNIMO DE AULAS MAYOR O IGUAL A 4 METROS SI NO

cumplimiento en % 100 %

EL COLEGIO PIDE TOLERANCIA POR AULA CON LADO MENOR A 4,0 m SI NO

F ALTURA DE LOCALES PROMEDIO DE 2.50 METROS SI NO

cumplimiento en % 100 %

EL COLEGIO PIDE TOLERANCIA POR ALTURA CON MENOR A 2.50m SI NO

G ILUMINACION NATURAL SI NO

H VENTILACION NATURAL SI NO

3.2 CIRCULACIONES Y PATIOS DE RECREO

A ESCALERAS ANCHO MÍNIMO 1.20 METROS LIBRES ENTRE PASAMANOS SI NO

B PORTONES PARA ESCALERA (SOLO EN PREESCOLARES) SI NO

C PASILLOS ANCHO MÍNIMO 1,50 m SI NO

D PASAMANOS A 90 cm Y 70 cm SI NO

E PUERTAS DE AULAS 90 cm MÍNIMO (1 HOJA) SI NO

F PUERTAS DE AULAS 120 cm MÍNIMO (2 HOJAS) SI NO

G ÁREA DE PATIO (4m2 POR ALUMNO) 875,91 m2 **CUMPLE** SI NO



ANEP

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

3.3 BAÑOS

- A 2 BAÑOS** (UNO POR SEXO) HASTA 30 ALUMNOS Cant. de WC: unid. CUMPLE SI NO
Se admiten los 4 que están en el sector Secundaria. Los otros 4 son para uso de Primaria.
- B 1 BAÑO ACCESIBLE COMPLETO** SI NO
- C 1 BAÑO DE ADULTOS** SI NO

3.4 ACCESIBILIDAD FÍSICA

- A AULA ACCESIBLE** SI NO
- B SALA DE LACTANCIA** SI NO
- C BIBLIOTECA ACCESIBLE** SI NO
- D AULA INFORMÁTICA ACCESIBLE** SI NO
- E LABORATORIO/S ACCESIBLE/S** SI NO
- E OFICINAS ACCESIBLES** SI NO
- F CIRCUITO ACCESIBLE** SI NO

3.5 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (NO ES CANTINA)

NO CORRESPONDE

- A COCINA PARA ELABORACION DE ALMUERZO** SI NO
- B SUMINISTRO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE** SI NO
- C MALLA PROTECTORA CONTRA INSECTOS** SI NO
- D COMEDOR** SI NO
- E ÁREA DE COMEDOR** (1m² POR ALUMNO) m² CUMPLE SI NO
- F ILUMINACION DE COMEDOR** SI NO
- G VENTILACION DE COMEDOR** SI NO

3.6 SINIESTROS

HABILITADO V: 17/11/25

- A EXTINTORES** SI NO
- B LUZ DE EMERGENCIA** SI NO
- C SENSORES** SI NO
- D CARTELES** SI NO
- C OTROS (ESPECIFICAR)** SI NO

3.7 OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

4 EVALUACION DE MATRÍCULA MÁXIMA ADMISIBLE

4.1	CUPO MÁXIMO POR ÁREA TOTAL DE AULAS	211
4.2	CUPO POR NÚMERO DE BAÑOS según matrícula	120
4.3	CUPO POR ÁREA DE PATIOS	218


5-RESOLUCIÓN DEL ÁREA DE OBRAS	21/06/2024
DICTO	2023-25-3-009474

Se sugiere habilitar en forma provisoria hasta el 28 de febrero del 2030 al Liceo María Auxiliadora sito en calle Agustín de La Rosa 591 de la ciudad de Melo - Cerro Largo para el dictado de cursos del 3° Ciclo de EBI-Tramo 5 y 6 y para cursos de 1°, 2°, 3° grado de EMS a dictar en 6 aulas para una matrícula máxima de 120 alumnos por turno en las condiciones arquitectónicas presentadas por el interesado.

Para incrementar la matrícula máxima admisible deberá construir o destinar baños para uso exclusivo de alumnos liceales. Se recuerda que es admitido un máximo de 30 alumnos por cada inodoro instalado.

- o Constancia de ejecución de las obras de mejoras prometidas en la accesibilidad
- o Realizar mejoras en el Baño Accesible según norma UNIT
- o Debe definir un espacio para sala de lactancia según la ley 19530
- o Deberá presentar la renovación de la Habilitación de la DNB
- o Deberá presentar la renovación del Certificado de Higiene

Se recuerda a Centro Educativo María Auxiliadora que es de su responsabilidad el mantenimiento en buenas condiciones de uso a la infraestructura destinada al combate de incendios


Araceli María Otatti
Enc. Área de Obras
Dirección Sectorial de Infraestructura